

## FAQ - Prescriptions de protection incendie AEAI

- |  |  |   |
|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> Norme                       | <input type="checkbox"/> Directive       | <input type="checkbox"/> Répertoire           |
| <input checked="" type="checkbox"/> Note explicative | <input type="checkbox"/> Aide de travail | <input type="checkbox"/> Etat de la technique |

Titre / Article / Chiffre / Alinéa: 103-03 / chiffre 4

Thème: Points de mesure pour la détermination des dimensions de la protection devant la cheminée

Date: 17.11.2009

No 103-003f

### Publication:

- |   |  |  |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> commissions AEAI | <input type="checkbox"/> autorités cant. protection incendie | <input checked="" type="checkbox"/> publication générale |
|---|--|--|

### Question:

A propos du chiffre 4 concernant les dimensions de la protection devant la cheminée, il manque un dessin explicatif. Cela conduit à des interprétations différentes au niveau de l'application par les autorités de protection incendie.

### Réponse:

Chiffre 4: Devant les cheminées, les planchers combustibles doivent être revêtus d'une protection incombustible. Cette protection doit s'étendre devant la cheminée et latéralement sur une distance égale à la hauteur du foyer par rapport au sol, mais au moins de 0,4 m.



